

貯水槽水道管理チェックリスト

点検項目		点検実施日	H . .		
			受水槽	高置水槽	
貯水槽水道施設の点検	周 囲	①	貯水槽の上部・周囲が、点検・清掃・修理等に支障はないか。		
		②	清潔であり、ごみ・汚物・油缶等が置かれていないか。		
		③	たまり水や湧水はないか。		
		④	ひびや隙間はないか。		
	本 体	⑤	内部の点検・清掃・修理等に支障のない形状か。		
		⑥	亀裂・破損・漏水箇所はないか。		
		⑦	雨水・汚水等が入り込むような開口部・接合部の隙間はないか。		
		⑧	貯水槽上部に汚水管等が通っていないか。		
	内 部	⑨	壁面や底部に汚れ・異物・浮遊物・濁りはないか。		
		⑩	給水管以外の設備・配管の貫通はないか。		
		⑪	外壁劣化等により光が透過する状態ではないか。		
		⑫	吐水口空間があるか。		
	マンホール	⑬	水槽上部から有効な高さ(100mm以上)が確保されているか。		
		⑭	ふたは防水密閉型で異物が入らない構造か。		
		⑮	施錠等により、容易に開閉できないものであるか。		
	越流管 通気管 水抜管	⑯	越流管・通気管の端部から異物が入らない構造か。		
		⑰	越流管・通気管の防虫網が有効に機能しているか。		
		⑱	越流管・水抜管と排水口との空間は十分か。		
		⑲	越流管・水抜管は排水口と直接連結されていないか。		
	給水管	⑳	当該施設以外の配管(井戸水等)と直接連結されていないか。		
水質の管理	臭い	異常でないこと。			
	味	異常でないこと。			
	色	無色であること。			
	濁り	濁りがなく透明であること。			
図面・書類の保管			有	無	
備 考			実施者名		

その他、地震、凍結、大雨等水質に影響を与える事態があった場合も速やかに施設の点検を実施して、安全を確認してください。

貯水槽水道施設の適正な管理のために3～4ページを参照しながら
このチェックリストを活用して下さい。